



Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje krajské ředitelství

Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

K č.j.: HSLI-204-22/KŘ-IZS-2013

Liberec 25.7.2013

Počet listů: 1

Přílohy: 1/3

TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Ing. Lukáš Horn

Jablonecká 1379

46851 Smržovka

Protokol o zkoušce průchodnosti protihlukovou stěnou z desek PLEXIGLAS SOUNDSTOP 15 mm v hliníkovém rámu AEROLUX PPA

Dne 25.7.2013 byla v areálu společnosti AEROLUX ve Stráži pod Ralskem provedena **Zkouška průchodnosti protihlukovou stěnou z desek PLEXIGLAS SOUNDSTOP** síly 15 mm v hliníkových rámech AEROLUX PPA pomocí standardních prostředků, které jsou součástí vybavení běžného hasičského automobilu.

Výsledek zkoušky:

Průchod protihlukovou stěnou z transparentních desek PLEXIGLAS SOUNDSTOP síly 15 mm v hliníkových rámech AEROLUX PPA byl zajištěn kotoučovou pilou s **rescue kotoučem** v čase 1 minuta a 28 sekund.

Rozměr průchodu 2,5 x 2 m.

Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec III

plk. Mgr. Jaromír Lebeda
náměstek ředitele pro IZS a OŘ,
vrchní rada

TELEFON
950470111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Ústí n.L. č.ú. 77540881/0710

IČ
70888744

FAX
950470125

Návštěvní dny
Pondělí a středa
7,00 – 17,00 hodin